


|         |   |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | L | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| T10     | A | 100 | 83  | 133 | 183 | 233 | 283 | 333  | 383  | 333  | 433  | 533  | 633  | 733  | 833  | 933  | 1033 | 1133 | 1233 |
|         | B | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| T11     | A | 83  | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350  | 400  | 450  | 550  | 650  | 750  | 850  | 950  | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
|         | B | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   | 17   |
| T20-T30 | A | 67  | 117 | 167 | 217 | 267 | 317 | 367  | 417  | 467  | 567  | 667  | 767  | 867  | 967  | 1067 | 1167 | 1267 | 1367 |
|         | B | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|     |     |     |         |     |
|-----|-----|-----|---------|-----|
|     | T10 |     | T11-T33 |     |
| H   | C   | D   | C       | D   |
| 300 | /   | 127 | /       | 140 |
| 400 | 115 | 227 | 103     | 240 |
| 500 | 115 | 327 | 103     | 340 |
| 600 | 115 | 427 | 103     | 440 |
| 700 | 115 | 527 | 103     | 540 |
| 900 | 115 | 727 | 103     | 740 |



Aantal Consoles volgens VDI 6036 - Nombre de Consoles selon VDI 6036  
 Number of Brackets according to VDI 6036  
 Anzahl der Konsolen nach VDI 6036






|   |                  |                |                    |
|---|------------------|----------------|--------------------|
| Betonnen Muur* - Paroi en Béton*<br>- Concrete Wall* - Betonwand* |                  |                |                    |
| H   | 300 - 400        | 500-950        |                    |
| VDI 6036  | class 1-2<br>*** | class 3<br>*** | class 1-2-3<br>*** |
| L   | 400              | 2              | 2                  |
|   | 500              | 2              | 2                  |
|   | 600              | 2              | 2                  |
|   | 700              | 2              | 2                  |
|   | 800              | 2              | 2                  |
|   | 900              | 2              | 2                  |
|   | 1000             | 2              | 2                  |
|   | 1200             | 2              | 2                  |
|   | 1400             | 2              | 3**                |
|   | 1600             | 2              | 3**                |
|   | 1800             | 3              | 3                  |
|   | 2000             | 3              | 3                  |
|   | 2200             | 3              | 4**                |
|   | 2400             | 3              | 4**                |
|   | 2600             | 3              | 4**                |
|   | 2800             | 3              | 4**                |
|   | 3000             | 3              | 4**                |

(\*) : Voor montage in andere wanden:  
 - Mogelijk dienen andere bouten en pluggen gebruikt te worden.  
 - Het aantal consoles om aan de benodigde klasse te voldoen kan veranderen.  
 (\*\*): Bijkomende console(s) vereist om aan klasse 3 te voldoen. Contacteer ons voor meer informatie.  
 (\*\*\*) : T10 enkel klasse 1-2

(\*) : Pour montage dans d'autres parois:  
 - Il peut être nécessaire d'utiliser d'autres vis et chevilles.  
 - Le nombre de consoles pour être conforme à la classe requise peut varier.  
 (\*\*): Console(s) supplémentaire(s) nécessaire(s) pour être conforme à la classe 3. Veuillez nous contacter pour plus d'informations.  
 (\*\*\*) : T10 uniquement classe 1-2

(\*) : For mounting in other types of walls:  
 - It may be necessary to use other screws and plugs.  
 - The number of brackets may vary in order to fulfill class 3.  
 (\*\*): Additional bracket(s) required to fulfill class 3. Contact us for more information.  
 (\*\*\*) : T10 class 1-2 only

(\*) : andere Wandmateriale:  
 - andere Schrauben und Dübel sind möglicherweise erforderlich  
 - die Anzahl der notwendigen Konsolen zur Erfüllung der Anforderungen der Klasse kann sich ändern.  
 (\*\*): zusätzliche Console(n) sich erforderlich zur Erfüllung der Anforderungen von Klasse 3. Wir stehen zur Verfügung für weitere Informationen  
 (\*\*\*) : T10 nur Klasse 1-2



gebruik deze ontlufter voor T20 - T33  
 utilisez ce purgeur pour T20 - T33  
 use this air vent for T20 - T33  
 Verwenden Sie diese Entlüfter für T20 -

① \* L >= 1800

